

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы администрации
города Байконур
от 10 февраля 2021 г. № 56

ПРАВИЛА
пожарной безопасности на территории города Байконур

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пожарной безопасности на территории Байконур (далее – ППБ) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями), от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ППР в РФ).

1.2. ППБ содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений, объектов организации торговли, культурно-просветительных и зрелищных учреждений, медицинских организаций, помещений предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также ведомственной принадлежности, расположенных на территории города Байконур (далее соответственно – объект, здание, сооружение) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Несоблюдение ППБ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, независимо от ее организационно-правовой формы и формы собственности, а также ведомственной принадлежности, расположенной на территории города Байконур

(индивидуальным предпринимателем) (далее – руководитель организации), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся эти объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ и настоящих ППБ, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях, сооружениях.

1.5. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

1.6. На объекте (кроме жилых домов), на котором могут одновременно находиться 50 и более человек (объекты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

1.7. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

1.8. Руководитель организации обеспечивает ежедневную передачу в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России», в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на нем, в том числе в ночное время.

1.9. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), руководитель организации организует подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара.

1.10. На объектах запрещается:

использовать газовые плиты для отопления помещений;

осуществлять любые действия с использованием открытого огня в помещениях с массовым пребыванием людей, в том числе в ночных клубах, развлекательных центрах, кафе, ресторанах.

1.11. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть постоянно закрыты.

1.12. Двери камер мусоросборников должны быть постоянно закрыты на замок.

1.13. Запрещается изменять функциональное назначение камер мусоросборников.

1.14. Запрещается хранение горючих веществ и материалов в камерах мусоросборников.

1.15. Руководители организаций и (или) должностные лица, лица, в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

проверить включение систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

1.16. По прибытии подразделения пожарной охраны руководитель организации и (или) должностные лица, лица, в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности объекта, информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

1.17. Руководитель организации обеспечивает:

содержание в исправном состоянии систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и ведение эксплуатационной документации;

принятие необходимых мер по защите объектов от пожаров в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

незамедлительную отправку сообщений в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

организацию проведения совместно с представителями обслуживающей организации системы пожарной сигнализации и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» расследования по фактам отказов (ложных срабатываний) систем пожарной сигнализации и его документального оформления;

1.18. Руководитель организации, на объектах которой установлены системы пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной охраны, перед началом выполнения на указанных объектах ремонтных (аварийных) работ с выделением дыма, пара, частиц пыли обязан известить об этом ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России».

2. Территория города Байконур

2.1. На территории города Байконур запрещается:

устраивать свалки горючих отходов;

применять гражданами газовое оборудование со сжатыми горючими газами, за исключением случаев использования баллонных установок сжиженного углеводородного газа, служащих в качестве источников газоснабжения индивидуальных жилых сооружений (далее - ИЖС), административных, производственных и бытовых негазифицированных зданий;

разводить костры, использовать самодельные печи, для приготовления пищи, обогрева, отогревания транспортных средств и т.п.;

сжигать горючие отходы, мусор, тару, сухую растительность;

использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники;

использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений;

оставлять на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

2.2. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории города Байконур по решению Главы администрации города Байконур, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Байконур, осуществляются следующие мероприятия:

введение запрета на проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

организация патрулирования добровольными пожарными и (или) жителями города Байконур;

подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

2.3. При проведении ремонтных (строительных) работ на дорогах, находящихся во владении пользовании администрации города Байконур или проездах, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

2.4. Территория объектов, в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениям должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, а также сухой травы, кустарника.

2.5. Не допускается использование противопожарных разрывов между зданиями под складирование материалов, оборудования, для стоянки транспорта и строительства (установки) временных зданий и сооружений.

2.6. Руководитель организации обеспечивает своевременное скашивание и удаление сухой травы (растений) на закрепленной за ней территории.

3. Здания для проживания людей

3.1. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей (далее - ЖЗВПЛ), с правилами пожарной безопасности.

При наличии в ЖЗВПЛ иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском, и английском языках.

3.2. В многоквартирных жилых домах (далее - МЖД) и ЖЗВПЛ запрещается:

устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов;

изменять их функциональное назначение, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Главы администрации города Байконур и нормативными документами по пожарной безопасности Российской Федерации.

3.3. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в ИЖС класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ (с изменениями), а также на путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, мусорокамерах, в помещениях колясочных.

3.4. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

3.5. У входа в ИЖС, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

3.6. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

3.7. Собственники ИЖС, наниматели жилых помещений, а также лица, временно находящиеся в ЖЗВПЛ, обязаны:

соблюдать противопожарный режим, установленный ППБ и ППР в РФ;
соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

содержать в исправном состоянии электропроводку, газовые и отопительные приборы, соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;

не оставлять без присмотра включенные, используемые для приготовления пищи газовые и электрические плиты;

не допускать игр детей с огнем, а также самостоятельное использование

ими пиротехнических изделий;

при обнаружении неисправностей в квартире, которые в дальнейшем могут привести к пожару, немедленно принимать возможные меры к их устранению и сообщать о них в соответствующую аварийную службу;

содержать в чистоте балконы и лоджии, запрещается их захламление и хранение на них горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке.

3.8. Жильцам МЖД и ЖЗВПЛ запрещается на балконах, лоджиях, лестничных клетках использовать открытый огонь (разжигать угли) в мангалах и прочих очагах для приготовления пищи.

3.9. Жильцам МЖД и ЖЗВПЛ запрещается бросать окурки сигарет и папирос из окон, с балконов и лоджий.

3.10. Жильцам МЖД и ЖЗВПЛ запрещается оставлять без присмотра горящие свечи и прочие источники временного освещения, основанные на принципе использования открытого огня.

3.11. Правообладателями ИЖС обеспечивается наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

3.12. Жильцам МЖД, ЖЗВПЛ и правообладателям ИЖС запрещается производить чистку мебели, ремонтные и реставрационные работы, а также чистку одежды с использованием легковоспламеняющихся жидкостей.

3.13. В МЖД, ЖЗВПЛ и ИЖС новогодние елки должны устанавливаться на устойчивом основании, на безопасном расстоянии от нагревательных приборов, с обязательным соблюдением мер предосторожности при пользовании иллюминационными украшениями.

3.14. Иллюминация елок должна быть выполнена с соблюдением действующих требований норм и правил по пожарно- и электро- безопасности. Запрещается украшать елку свечами, фейерверками, целлулоидными игрушками, ватой, марлей не пропитанными огнезащитными составами, а также применять свечи, хлопушки и зажигать фейерверки в непосредственной близости от елки и сгораемых материалов.

4. Применение пиротехнических изделий

4.1. Применение пиротехнических изделий (далее – ПИ), за исключением

хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» от 16 августа 2011 г. № 770 (с изменениями), запрещается:

в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных ПИ и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

в период времени с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением праздничных мероприятий, регламентированных правовыми актами администрации города Байконур;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; при сильном (со скоростью от 10 м/с и более) и (или) порывистом ветре, а также при других погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем ПИ.

4.2. Применение ПИ бытового назначения III класса опасности и ПИ технического и специального назначения (далее – ПИТСН) разрешается только в местах, перечень и порядок оборудования которых устанавливается нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур.

4.3. Для получения разрешения на применение ПИ бытового назначения III класса опасности и ПИТСН при проведении мероприятий в местах массового пребывания людей руководитель организации-устроителя обязан не менее чем за 15 рабочих дней до намечаемой даты проведения такого мероприятия подать в отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» письменное обращение, в котором указать следующие

сведения:

наименование и адрес организации-устроителя мероприятия, фамилии, имена, отчества организаторов и их уполномоченных с указанием должностей и домашних адресов;

не менее двух номеров контактных телефонов;

дата, место, время начала и окончания мероприятия, в том числе применения ПИ, схема размещения пиротехнических установок, количество и характер и используемых ПИ;

данные об организации, привлекаемой для применения ПИ (название, место регистрации, юридический адрес, сведения о лицах, осуществляющих применение ПИ, в том числе о прохождении ими специального обучения), с приложением копии лицензии или разрешения на право заниматься устройством фейерверков, российских сертификатов соответствия ПИ, технических характеристик применяемых изделий, сведений о складировании ПИ на месте демонстрации фейерверка;

схема привязки пунктов хранения и монтажа ПИ к местности с указанием расстояний до зданий и сооружений, и схема оцепления места проведения фейерверка с указанием границ опасной зоны;

докладная по способу и месту уничтожения непригодных к использованию или вышедших из строя ПИ;

дата подачи, подписи организаторов и их уполномоченных.

4.4. К письменному обращению прилагается выписка из распорядительного акта руководителя организации-устроителя о назначении лица, ответственного за соблюдение мер пожарной безопасности при применении ПИ.

4.5. После окончания указанного мероприятия составляется трехсторонний акт о его проведении, который подписывается уполномоченными представителями организации-устроителя, организации, привлекаемой для применения ПИ, и отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России».
